



TYPGODKÄNNANDE 1825 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: LINERVENT AB

Bryggavägen 117, 17831 Ekerö

Tel: +46 (0)705 503 294

E-post: info@linervent.se

Hemsida: www.linervent.se

LINERVENT

Produktbeskrivning

Liner (foder) utförd som grå tvåkomponentbeläggning med non-woven inlägg; en kombination av ett filtmaterial i meta-aramid samt en specialutvecklad polymerblandning. Det uthärdade materialet får en gummiaktig form med en glansig yta.

Avsedd användning

Tätning av frånluftkanaler; relina och renovera läckande ventilationskanaler av, metall, tegel, fibercement, asbest eller betongkanaler.

Omfattning

Linervent

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar B, s1-d0 (EN 13501-1)	*5:231
Ventilation	6:25
Frånluft	6:2524
Installationer	6:254
Täthet D (EN 12237)	6:255

*Denna klassificering gäller följande slutanvändningsförhållanden: Beläggningssystemet (fodret) måste appliceras direkt på fasta underlag av klass A1 eller A2-s1,d0 med en tjocklek av > 9 mm och en bulkdensitet > 653 kg/m³. Uteslutna är underlag av gipsskivor, som inte får användas..

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typtgodkännande:

Kontrollorgan:

Linervent AB

Linervent

berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

B-s1,d0



Kiwa Certification AB

1913

1825

KIWA Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe(n):

Linervent AB, Ekerö SE

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Certification AB** Kontrollavtal: **180-2023**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Drifts- och underhållsinstruktion Linervent metoden daterat 2023-04-14

Installatörshandbok Linervent daterat 2023-04-14

Bedömningsunderlag

Klassningsrapport KB Hoch 171400-3 EN 13501-1

Provningsrapport PB Hoch EN ISO 11925-2

Provningsrapport PB Hoch EN 13823

Täthetstest Linervent Chimneylab 403 EN 12237:2003.

Bedömningsrapport 398/2022, daterad 2023-04-29 av Kiwa Certification AB

Kommentarer


-Vid brister i skorstenens och/eller im-kanalens bärlighet och även isolerande förmåga skall detta avhjälpas innan den godkända produkten monteras.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2023-05-02

Diarienummer: 398/2022

Giltigt till: 2028-05-01



Deo Yamabo



Johnny Ostenfeldt